



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ**  
**ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»**  
**НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

53219, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Перспективна 180, телефон/факс: (0566)68-83-25, e-mail: vodokanal.office@gmail.com  
код ЄДРПОУ № 03341339

06.02.2020р. № 6-0127/313

В.о. начальника відділу екології Нікопольської міської ради  
Толчій Н. Ю.

Надаємо Вам інформацію про якість питної води, просимо розмістити дані у засобах масової інформації.

Звітний період: 01.01.2020р. - 31.01.2020р.  
Об'єкт вимірювання: Питна вода  
Документ, що регламентує показники об'єкту вимірювання: ДСанПІН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

У рамках виконання відомчого лабораторного контролю якості питної води за звітний період: На виході у розподільну водопровідну мережу з н/ст. II-го підйому КП «Нікопольводоканал» відібрано **822** проби, виконано по ним **6435** визначень; у розподільній водопровідній мережі КП «Нікопольводоканал» відібрано **346** проб, виконано по ним **1810** визначень

№ з/п	Найменування показника об'єкту вимірювання	Одиниці вимірювання	Фактичне значення показника об'єкту вимірювання	Нормативне значення показника об'єкту вимірювання
1	2	3	4	5
<b>1. Показники епідемічної безпеки</b>				
1	Загальне мікробне число (ЗМЧ), t=37°C / τ=24 години	КУО/см3	8	≤ 100 (≤ 50) [1]
2	Загальні колі-форми	КУО/100см3	відсутні	відсутність
3	Escherichia coli (кишкова паличка)	КУО/100см3	відсутні	відсутність
4	Ентерококи	КУО/100см3	відсутні	відсутність
5	Колі-фаги	БУО/дм3	відсутні	відсутність
6	Патогенні кишкові найпростіші та кишкові гельмінти	клітини, яйця, личинки/50дм3	відсутні	відсутність
7	Фітопланктон	клітини/см3	35	не нормується
8	Зоопланктон (наявність живих організмів)	одиниці	відсутні	не нормується
9	Інтенсивність запаху, при 20°C	бали	1	≤ 2
10	Інтенсивність запаху, при 60°C	бали	1	≤ 2
11	Смак, присмак, при 20°C	бали	0	≤ 2
12	Кольоровість	градуси	15,9	≤ 20,0 (≤ 35,0) [2]
13	Каламутність	мг/дм3	< 0,29	≤ 0,58(≤ 2,03) [2]
14	Водневий показник	одиниці рН	7,75	6,5 - 8,5
15	Жорсткість загальна	моль/м3	3,63	≤ 7,0 (≤ 10,0) [2] (1,5 - 7,0) [3]
16	Лужність загальна	моль/м3	2,5	(0,5 - 6,5) [3]
17	Сухий залишок	мг/дм3	295,5	≤ 1000,0 (≤ 1500,0) [2] (200,0 - 500,0) [3]
18	Залізо загальне	мг/дм3	< 0,02	≤ 0,2 (≤ 1,0) [2]
19	Кальцій	мг/дм3	40,8	(25,0 - 75,0) [3]
20	Магній	мг/дм3	14,9	(10,0 - 50,0) [3]
21	Марганець	мг/дм3	0,006	≤ 0,05 (≤ 0,5) [2]
22	Мідь	мг/дм3	< 0,001	≤ 0,1
23	Цинк	мг/дм3	0,0016	≤ 1,0
24	Фосфати полімеризовані	мг/дм4	0,00	≤ 3,5
25	Сульфати	мг/дм3	43,20	≤ 250,0 (≤ 500,0) [2]
26	Хлориди	мг/дм3	38,99	≤ 250,0 (≤ 350,0) [2]
27	Хлор активний вільний	мг/дм3	0,43	≤ 0,5 (0,3 - 0,5) [4]
28	Алюміній	мг/дм3	0,067	≤ 0,5
29	Натрій	мг/дм3	23,3	≤ 200,0 (2,0 - 20,0) [3]

1	2	3	4	5
30	Калій	мг/дм <sup>3</sup>	4,33	(2,0 - 20,0) [3]
31	Строній стабільний	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,5	≤ 7,0
32	Берилій	мг/дм <sup>3</sup>	н/в	≤ 0,0002
33	Бор	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,05	≤ 0,5
34	Кадмій	мг/дм <sup>3</sup>	0,0002	≤ 0,001
35	Кобальт	мг/дм <sup>3</sup>	0,003	≤ 0,1
36	Кремній	мг/дм <sup>3</sup>	н/в	≤ 10,0
37	Миш'як	мг/дм <sup>3</sup>	0,001	≤ 0,01
38	Молібден	мг/дм <sup>3</sup>	0,002	≤ 0,07
39	Нікель	мг/дм <sup>3</sup>	0,004	≤ 0,02
40	Ртуть	мг/дм <sup>3</sup>	н/в	≤ 0,0005
41	Свинець	мг/дм <sup>3</sup>	0,005	≤ 0,01
42	Селен	мг/дм <sup>3</sup>	0,004	≤ 0,01
43	Сурма	мг/дм <sup>3</sup>	н/в	≤ 0,005
44	Хром загальний	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,001	≤ 0,05
45	Аммоній іон	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,1	≤ 0,5 (≤ 2,6) [2]
46	Нітриди (по NO <sub>2</sub> )	мг/дм <sup>3</sup>	0,002	≤ 0,5
47	Нітрати (по NO <sub>3</sub> )	мг/дм <sup>3</sup>	2,83	≤ 50,0
48	Фториди	мг/дм <sup>3</sup>	0,178	≤ 1,5 (0,7 - 1,2) [3]
49	Ціаніди	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,005	≤ 0,05
50	Бромформ	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,002	≤ 0,1 [5]
51	Бромдихлорметан	мг/дм <sup>3</sup>	0,019	≤ 0,1 [5]
52	Дибромхлорметан	мг/дм <sup>3</sup>	0,002	≤ 0,01 (≤ 0,1 [5])
53	1,2 Дихлоретан	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,0004	≤ 0,003
54	Трихлоретилен	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,0004	≤ 0,01 [6]
55	Тетрахлоретилен	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,0004	≤ 0,01 [6]
56	Хлороформ	мг/дм <sup>3</sup>	0,043	≤ 0,06 (≤ 0,1 [5])
57	Чотирихлористий вуглець	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,0004	≤ 0,002
58	Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР)	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,025	≤ 0,5
59	Нафтопродукти	мг/дм <sup>3</sup>	0,0119	≤ 0,1
60	Феноли леткі	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,0005	≤ 0,001
61	Бенз(а)пірен (3,4-бензпирен)	мг/дм <sup>3</sup>	н/в	≤ 0,000005
62	Пестициди (сума) [7]	мг/дм <sup>3</sup>	н/в	≤ 0,0005
63	Загальний органічний вуглець	мг/дм <sup>3</sup>	н/в	≤ 8,0
64	Хлорфеноли	мг/дм <sup>3</sup>	н/в	≤ 0,0003
65	Бензол	мг/дм <sup>3</sup>	н/в	≤ 0,001
66	Окиснюваність перманганатна	мгО/дм <sup>3</sup>	8,83	≤ 5,0
67	∑ питома/об'ємна активність α-випромінюючих нуклідів	Бк/дм <sup>3</sup>	0,0422	≤ 0,1
68	∑ питома/об'ємна активність β-випромінюючих нуклідів	Бк/дм <sup>3</sup>	0,118	≤ 1,0

[1] – норматив набирає чинності з 01.07.2020р.

[2] – норматив, зазначений у дужках, КП «Нікопольводоканал» має право використовувати до 1 січня 2022 року згідно Наказу МОЗ України №2675 від 24.12.2019р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2019р. за №1304/34275).

[3] – діапазон концентрацій, зазначений у дужках, є показником фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води.

[4] – п. 3.14. ДСанПіН №2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» встановлює обов'язкові межі (необхідний інтервал) для показника.

[5] – норматив для суми тригалогенметанів – визначається як сума концентрацій хлороформу, бромформу, дибромхлорметану та бромдихлорметану.

[6] – норматив для суми трихлоретилену та тетрахлоретилену.

[7] – пестициди включають органічні інсектициди, органічні гербіциди, органічні фунгіциди, органічні нематоциди, органічні акарициди, органічні альгіциди, органічні родентициди, органічні слімициди, споріднені продукти (серед них регулятори росту) та їх метаболіти, продукти реакції та розпаду. Перелік пестицидів, що визначаються у питній воді, встановлюється в кожному конкретному випадку та повинен включати тільки ті пестициди, що можуть знаходитись в джерелі питного водопостачання. Сума пестицидів визначається як сума концентрацій кожного окремого пестициду. Норматив для кожного окремого пестициду не більше 0,0001 мг/дм<sup>3</sup>. У разі наявності в джерелі питного водопостачання алдрину, діелдрину, гептахлориду та гептахлорепоксиду їх вміст у питній воді повинен становити не більше ніж 0,03 мкг/дм<sup>3</sup> для кожної з цих речовин.

н/в – не визначалось протягом звітного періоду або не потребує визначення в цьому об'єкті вимірювання.

Головний інженер

Шепетько О.Г.

Відповідальний за складання форми:

Начальник ХБЛ(в)

Василиненко М.І.

(+380 56 625 17 15)

(+380 56 668 83 25)