



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НІКОПІЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»
НІКОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Україна, 53219, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, місто Нікополь, вул. Перспективна, будинок 180
 телефон: +38(050)1003463, e-mail: vodokanal.office@gmail.com, код ЄДРПОУ № 03341339

14.04.2026 № 6-0127 / 554

Начальнику відділу екології Нікопольської міської ради
 МУСАТКІНИЙ Ользі

Надаємо Вам інформацію про якість питної води, просимо розмістити дані у засіб масової інформації.

Звітний період: 01.03.2026р. - 31.03.2026р.
 Об'єкт вимірювання: Вода питна
 Документ, що регламентує показники об'єкту вимірювання: ДСанПІН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

У рамках виконання відомчого лабораторного контролю якості питної води за звітний період: На виході у розподільну водопровідну мережу з н/ст. II-го підйому КП «НІКОПІЛЬВОДОКАНАЛ» відібрано 862 проби, виконано по ним 6494 визначення; у розподільній водопровідній мережі КП «НІКОПІЛЬВОДОКАНАЛ» відібрано 333 проби, виконано по ним 1756 визначень

№ з/п	Найменування показника	Одиниці вимірювання (відповідно до методу вимірювання/визначення)	Метод вимірювання/ визначення	Фактичне середньомісячне значення показника (в одиницях вимірювання відповідного методу вимірювання/визначення)	Нормативне значення показника, одиниці вимірювання (відповідно до НД)
1	2	3	4	5	6
1	Загальне мікробне число (ЗМЧ), t = 37°C / τ = 24 години	КУО/см ²	інкуляція в живильне агарове середовище	22	≤ 50 КУО/см ²
2	Загальні колі-форми	КУО/100см ²	мембранне фільтрування	відсутні	відсутність КУО/100см ²
3	Escherichia coli (кишкова паличка)	КУО/100см ²	мембранне фільтрування	відсутні	відсутність КУО/100см ²
4	Escherichia coli (EIEC, кишкова паличка)	наявність в 10 дм ³	ПЛР	не виявлено	відсутність КУО/100см ² [9]
5	Ентерококи	КУО/100см ²	мембранне фільтрування	відсутні	відсутність КУО/100см ²
6	Koli-фаги	БУО/дм ³	прямий	відсутні	відсутність БУО/дм ³
7	Shigella spp. (бактерії роду Шигелла)	наявність в 10 дм ³	ПЛР	не виявлено	відсутність в 1 дм ³ [9]
8	Salmonella spp. (бактерії роду Сальмонелла)	наявність в 10 дм ³	ПЛР	не виявлено	відсутність в 1 дм ³ [9]
9	Campylobacter spp. (термофільні кампілобактерії)	наявність в 10 дм ³	ПЛР	не виявлено	відсутність в 1 дм ³ [9]
10	Ротавіруси	наявність в 10 дм ³	ПЛР	не виявлено	відсутність в 10 дм ³ [9]
11	Аденовіруси	наявність в 10 дм ³	ПЛР	не виявлено	відсутність в 10 дм ³ [9]
12	Норовіруси	наявність в 10 дм ³	ПЛР	не виявлено	відсутність в 10 дм ³ [9]
13	Вірусний гепатит А (ВГА)	наявність в 10 дм ³	ПЛР	не виявлено	відсутність в 10 дм ³ [9]
14	Ентеровіруси	наявність в 10 дм ³	на культурі клітин	не виділено	відсутність в 10 дм ³ [9]
15	Життєвопридатні цисти патогенних кишкових найпростіших (ооцисти криптоспоридій, ізоспор, цисти лямблій, дизентерійних амеб, балантидій кишкового та інш), життєво придатні яйця гельмінтів (аскарид, власкогав, токсокар, фасціол), онкосфери тенід	клітини, цисти в 50 дм ³	мікроскопія	відсутні	відсутність в 50 дм ³
16	Кишкові гельмінти	клітини, яйця, личинки в 50 дм ³	мікроскопія	відсутні	відсутність в 50 дм ³
17	Інтенсивність запаху, при 20°C	бали	органолептичний	1	≤ 2 бали (≤ 3 бали) [11]
18	Інтенсивність запаху, при 60°C	бали	органолептичний	2	≤ 2 бали (≤ 3 бали) [11]
19	Смак, присмак, при 20°C	бали	органолептичний	0	≤ 2 бали (≤ 3 бали) [11]
20	Кольоровість	градуси	фотометричний	14,1	≤ 20,0 градусів [1] (≤ 35,0 градусів) [11]
21	Каламутність	ОКФ [2]	фотометричний	1,7	≤ 1,0 НОК (≤ 3,5 НОК) [11]
22	Водневий показник	одиниці рН	електрометричний	7,60	6,5 - 8,5 одиниць рН (6,5 - 9,0 одиниць рН) [11]
23	Жорсткість загальна	ммоль/дм ³	титриметричний	3,92	≤ 7,0 ммоль/дм ³ (1,5 - 7,0 ммоль/дм ³) [3] (≤ 10,0 ммоль/дм ³) [11]
24	Лужність загальна	ммоль/дм ³	титриметричний	3,0	(0,5 - 6,5 ммоль/дм ³) [3]
25	Сухий залишок	мг/дм ³	гравіметричний	307,9	≤ 1000,0 мг/дм ³ (200,0 - 500,0 мг/дм ³) [3] (≤ 1500,0 мг/дм ³) [11]
26	Залізо загальне	мг/дм ³	фотометричний	0,023	≤ 0,2 мг/дм ³ (≤ 1,0 мг/дм ³) [11]
27	Кальцій	мг/дм ³	капілярний електрофорез	67,7	(25,0 - 75,0 мг/дм ³) [3]
28	Магній	мг/дм ³	капілярний електрофорез	18,5	(10,0 - 50,0 мг/дм ³) [3]
29	Марганець	мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектрометрія	0,0149	≤ 0,05 мг/дм ³ (≤ 0,5 мг/дм ³) [11]
30	Мідь	мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектрометрія	<0,001	≤ 1,0 мг/дм ³ (≤ 2,0 мг/дм ³) [11]
31	Цинк	мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектрометрія	0,00148	≤ 1,0 мг/дм ³ (≤ 2,0 мг/дм ³) [11]
32	Фосфати полімеризовані	мг/дм ³	фотометричний	<0,05	≤ 3,5 мг/дм ³
33	Сульфати	мг/дм ³	капілярний електрофорез	47,8	≤ 250,0 мг/дм ³ (≤ 500,0 мг/дм ³) [11]
34	Хлориди	мг/дм ³	капілярний електрофорез	47,8	≤ 250,0 мг/дм ³ (≤ 350,0 мг/дм ³) [11]
35	Хлор активний зв'язаний	мг/дм ³	титриметричний	0,86	≤ 1,2 мг/дм ³ (0,8 - 1,2 мг/дм ³) [4]
36	Хлор активний вільний	мг/дм ³	титриметричний	0,39	≤ 0,5 мг/дм ³ (0,3 - 0,5 мг/дм ³) [4]
37	Окиснюваність біхроматна (хімічне споживання кисню - ХСК)	мгО/дм ³	флуориметричний	30,2	без аномальних змін [11]
38	Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР)	мг/дм ³	флуориметричний	<0,025	≤ 0,5 мг/дм ³
39	Нафтопродукти	мг/дм ³	флуориметричний	0,0118	≤ 0,1 мг/дм ³

40	Феноли леткі	мг/дм ³	флуориметричний	<0,0005	≤ 0,001 мг/дм ³
41	Хлорфеноли	мкг/дм ³	газова хроматографія	0,29	≤ 0,3 мкг/дм ³
42	Алюміній	мг/дм ³ мг/дм ³	фотометричний флуориметричний	0,13 0,103	≤ 0,50 мг/дм ³
43	Натрій	мг/дм ³	капілярний електрофорез	31,7	≤ 200 мг/дм ³ (2 - 20 мг/дм ³) [3]
44	Калій	мг/дм ³	капілярний електрофорез	4,88	(2 - 20 мг/дм ³) [3]
45	Стронцій (стабільний)	мг/дм ³	капілярний електрофорез	<0,25	≤ 7,0 мг/дм ³
46	Берилій	мг/дм ³	флуориметричний	н/в	≤ 0,0002 мг/дм ³
47	Бор	мг/дм ³	флуориметричний	<0,05	≤ 0,5 мг/дм ³ (≤ 2,4 мг/дм ³) [11]
48	Кадмій	мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектроскопія	0,00031	≤ 0,001 мг/дм ³ (≤ 0,005 мг/дм ³) [11]
49	Кобальт	мг/дм ³ мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектроскопія фотометричний	<0,001 н/в	≤ 0,1 мг/дм ³
50	Кремній	мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектроскопія	1,542	≤ 10 мг/дм ³
51	Миш'як	мг/дм ³ мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектроскопія фотометричний	<0,001 н/в	≤ 0,01 мг/дм ³
52	Молібден	мг/дм ³ мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектроскопія фотометричний	0,0048 н/в	≤ 0,07 мг/дм ³
53	Нікель	мг/дм ³ мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектроскопія фотометричний	0,0043 н/в	≤ 0,02 мг/дм ³
54	Ртуть	мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектроскопія	<0,0002	≤ 0,0005 мг/дм ³ (≤ 0,001 мг/дм ³) [11]
55	Свинець	мг/дм ³ мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектроскопія фотометричний	0,0070 н/в	≤ 0,010 мг/дм ³
56	Селен	мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектроскопія	0,0058	≤ 0,01 мг/дм ³
57	Сурма	мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектроскопія	н/в	≤ 0,005 мг/дм ³
58	Хром загальний	мг/дм ³ мг/дм ³	атомно-абсорбційна спектроскопія фотометричний	н/в <0,01	≤ 0,05 мг/дм ³
59	Аммоній іон	мг/дм ³ мг/дм ³	капілярний електрофорез фотометричний	<0,5 0,12	≤ 0,5 мг/дм ³ (≤ 2,6 мг/дм ³) [11]
60	Нітрити (по NO ₂)	мг/дм ³ мг/дм ³	капілярний електрофорез фотометричний	<0,2 <0,002	≤ 0,5 мг/дм ³ (0,1 мг/дм ³) [12] (≤ 3,3 мг/дм ³) [11]
61	Нітрати (по NO ₃)	мг/дм ³ мг/дм ³	капілярний електрофорез фотометричний	1,46 1,55	≤ 50,0 мг/дм ³
62	Фториди	мг/дм ³ мг/дм ³	капілярний електрофорез фотометричний	<0,1 0,144	≤ 1,5 мг/дм ³ (0,7 - 1,2 мг/дм ³) [3]
63	Ціаніди	мг/дм ³	фотометричний	<0,005	≤ 0,050 мг/дм ³
64	Бромформ	мкг/дм ³	газова хроматографія	<2	≤ 100 мкг/дм ³ [5]
65	Бромдихлорметан	мкг/дм ³	газова хроматографія	15,3	≤ 100 мкг/дм ³ [5]
66	Дибромхлорметан	мкг/дм ³	газова хроматографія	<2	≤ 10 мкг/дм ³ (≤ 100 мкг/дм ³) [5]
67	1,2 Дихлоретан	мкг/дм ³	газова хроматографія	<0,4	≤ 3 мкг/дм ³
68	Трихлоретилен	мкг/дм ³	газова хроматографія	<0,6	≤ 10 мкг/дм ³ [6]
69	Тетрахлоретилен	мкг/дм ³	газова хроматографія	<0,6	≤ 10 мкг/дм ³ [6]
70	Хлороформ	мкг/дм ³	газова хроматографія	43	≤ 60 мкг/дм ³ (≤ 100 мкг/дм ³) [5] (≤ 300 мкг/дм ³) [11]
71	Тригалогенметани (сума)	мкг/дм ³	розрахунковий	58,2	≤ 100 мкг/дм ³
72	Тетрахлорвуглець	мкг/дм ³	газова хроматографія	<0,4	≤ 2 мкг/дм ³
73	Бенз(а)пірен (3,4-бензпірен)	мкг/дм ³	високо ефективна рідинна хроматографія	<0,002	≤ 0,005 мкг/дм ³ (≤ 0,01 мкг/дм ³) [11]
74	Фосфорорганічні пестициди	мг/дм ³	газо-рідинна хроматографія	Не виявлено	≤ 0,0005 мг/дм ³ [7] (≤ 0,0001) мг/дм ³ [8]
75	Хлорорганічні пестициди	мг/дм ³	газо-рідинна хроматографія	Не виявлено	≤ 0,0005 мг/дм ³ [7] (≤ 0,03 мкг/дм ³) [8]
76	Загальний органічний вуглець	мг/дм ³	інфрачервона спектроскопія	н/в	≤ 8,0 мг/дм ³
77	Бензол	мкг/дм ³	газова хроматографія	н/в	≤ 10,0 мкг/дм ³
78	Окиснюваність перманганатна	мг/О ₂ /дм ³	титриметричний	8,6	≤ 5,0 мг/дм ³
79	∑ питома/об'ємна активність α-випромінюючих нуклідів	Бк/дм ³	радіометрія	0,0368	≤ 1,0 Бк/дм ³
80	∑ питома/об'ємна активність β-випромінюючих нуклідів	Бк/дм ³	радіометрія	<0,1	≤ 1,0 Бк/дм ³
81	Радіонуклід цезію (Cs-137)	Бк/дм ³	гамма-спектроскопія	<0,116	≤ 2,0 Бк/дм ³ [9]
82	Радіонуклід стронцію (Sr-90)	Бк/дм ³	гамма-спектроскопія	<0,05	≤ 2,0 Бк/дм ³ [9]

[1] – в НД нормативний показник наданий як забарвленість.

[2] – співвідношення між основними одиницями вимірювання каламутності наступне: 1 FTU (Formazine Turbidity Unit, що відповідає одиниці каламутності по формазину (ОКФ)) = 1 FNU (Formazine Nephelometric Unit, що відповідає нефелометричній одиниці каламутності (НОК)) = 1 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) = 0,58 мг/дм³ по каоліну.

[3] – діапазон концентрацій, зазначений у дужках, є показником фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води.

[4] – п. 3.14. ДСанПін №2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» встановлює обов'язкові межі (необхідний інтервал) для показника.

[5] – норматив для суми тригалогенметанів – визначається як сума концентрацій хлороформу, бромформу, дибромхлорметану та бромдихлорметану.

[6] – норматив для суми трихлоретилену та тетрахлоретилену.

[7] – норматив для суми пестицидів – визначається як сума концентрацій кожного окремого пестициду.

[8] – норматив, зазначений у дужках, це норматив для кожного окремого пестициду. У разі наявності в джерелі питного водопостачання алдрину, діелдрину, гептахлориду та гептахлорелоксиду їх вміст у питній воді повинен становити не більше ніж 0,03 мкг/дм³ для кожної з цих речовин.

[9] – надаються результати визначення за попередній звітний період.

[10] – результати будуть надані у наступний звітний період.

[11] – норматив згідно наказу № 683 від 22.04.2022 р. Про затвердження Державних санітарних норм і правил "Показники безпеки та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру".

[12] – норматив встановлюється для обробленої питної води, крім обробленої методом хлорування з преципуацією.

н/в – не визначалось протягом звітного періоду або не потребує визначення в цьому об'єкті вимірювання.

Начальник КП "НИКОПОЛЬВОДОКАНАЛ"

Начальник ХБЛ(в)

Відповідальний за складання форми:

(+380 95 542 1058)

(+380 50 100 3465)

Хімік-аналітик ХБЛ(в) Наталія ШЕВЧЕНКО

Олександр ШЕПЕТЬКО

Ірина ОНИКІЄНКО